

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/05/2024 15:29	Boa tarde. Na planilha existe um item "4.4 - Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6mm - 171,00m ² " - não conseguimos identificar esse item no PROJETO e/ou MEMORIAL. Pode nos indicar onde seria a instalação desse policarbonato?		Não há arquivo anexado.
GABRIEL LUIS GARCIA - 34743627800		gabrielluisgarcia@gmail.com / (11) 98853-6648	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
13/05/2024 15:48	A referida cobertura de policarbonato mencionada encontra-se na entrada principal do imóvel ligando três módulos de edificações. Atualmente a mesma encontra-se com as placas deterioradas, diante disso é necessário removê-las, descartá-las 100%, revisar a estrutura, pintar e instalar novas placas de policarbonato. Para sanar quaisquer outras dúvidas, nos colocamos à disposição para realizar visita técnica no local. Obs.: Também foi sanado o referido questionamento diretamente com o solicitante através de ligação telefônica.		Não há arquivo anexado.