

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
05/07/2024 14:12	Prezados boa tarde, os equipamentos que serão acionados pelos inversores de frequência são três bombas de esgoto de 250 CV conforme informado no edital correto?		Não há arquivo anexado.
	AUTVIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - 49703066000137		comercial@advixsolucoes.com.br (27) 3051-3200

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
11/07/2024 14:55	De acordo com o Departamento de Água e Esgoto: "Sim, serão 3 (três) bombas, mas da Estação de Tratamento de Água, e não de Esgoto."		Não há arquivo anexado.