

Esclarecimentos - Processo 039/2026 - PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
19/05/2026 08:38	BOM DIA, solicitamos corrigir a vedação por GAXETA, indicada na pagina 22/42, do edital por VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, essa correção é necessária, pois o fabricante não fabrica o modelo - BOMBA HIDRÁULICA NORMALIZADA GSD-100/400 Com motor 75CV trifásico 4 polos IPW55/IR3 COM VEDAÇÃO DE GAXETA, SOMENTE VEDAÇÃO SELO MECÂNICO, aguardamos a correção, obrigado		Não há arquivo anexado.
ARTOISOL LTDA - 51427830000130		clevesrodrano@yahoo.com.br / (31) 99283-0916	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.